



PLANTA PRIMERA

LEYENDA

	DETECTOR IONICO		BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA		CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA
	DETECTOR VELOCIMETRICO		SEÑAL DE BIE		SEÑAL SIRENA
	EXTINTOR EFICACIA 21A-133B		SEÑAL DE EXTINTOR		SEÑAL DE EMERGENCIA
	EXTINTOR EFICACIA 34B		SEÑAL DE SALIDA		SEÑAL DE EMERGENCIA
	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA		SEÑAL DE BIE		SEÑAL DE EMERGENCIA
	SEÑAL FOTOLUMINISCENTE		SEÑAL DE SALIDA		SEÑAL DE EMERGENCIA
	SENTIDO EVACUACION		SEÑAL DE SALIDA		SEÑAL DE EMERGENCIA
			SEÑAL DE SALIDA		SEÑAL DE EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN COVID 19

	SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA		AFORO RECINTO
	PUERTA CON BARRA ANTIPANICO		AFORO TOTAL 1467 personas
	SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA		
	SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA		
	SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA		
	SEÑAL FOTOLUMINISCENTES NORMALIZADA		

SEÑALIZACIÓN DE PARED

	Central de Intrusión
	Sirena Exterior
	Puente de Alimentación
	Sirena Interior
	Teclado

SEÑALIZACIÓN DE SUELO

	SEÑALIZACIÓN COVID 19
	SEÑALIZACIÓN COVID 19
	SEÑALIZACIÓN COVID 19
	SEÑALIZACIÓN COVID 19
	SEÑALIZACIÓN COVID 19

I.E.S CRISTÓBAL DE MONROY
Alcalá de Guadaíra
Plan de Autoprotección Actualización COVID 19 2021
Plano de distribución, evacuación y medidas de seguridad Curso 2021-2022
Fecha: 2/10/2021 CTE-SI. PLANTA PRIMERA